

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SCĂRIȘOARA
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR.207/2022

**Referitor la: reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului in cadrul Primăriei
comunei Scărișoara și a instituțiilor subordonate**

Primarul comunei Scărișoara, județul Alba.

Având în vedere prevederile:

- art. 17, lit. c, art. 97 – 104 din anexa la Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generate de apărare împotriva incendiilor;
- art. 19, lit. a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
- art. 155, alin. 1, lit. d, alin. 5, lit. c, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- art. 80 - 82 din Legea nr. 24/2000 privind nomenclatorul de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- referatul nr. 2551/14.06.2022, al compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Scărișoara,

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emit prezenta :

DISPOZIȚIE:

Art. 1. Se stabilesc regulile privind lucrul cu foc deschis și fumatul în cadrul Primăriei comunei Scărișoara și a instituțiilor subordonate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta dispoziție se comunică, prin grija secretarului general al comunei, Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, personalului Primăriei comunei Scărișoara, pentru ducere la îndeplinire și Instituției Prefectului - județul Alba.

Scărișoara la 14.06/2022

PRIMAR,
Cristian Costea



Contrasemnează,
Secretar general
Sofia Tărtărian

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SCĂRIȘOARA
PRIMAR

ANEXA LA DISPOZITIA NR.207/2022
reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului în cadrul Primăriei
comunei Scărișoara și a instituțiilor subordonate

Art. 1. Lucrările cu foc deschis se vor executa cu respectarea următoarelor reguli:

1.1. Se execută temporal sub supravegherea maistrului sau șefului de echipă care execută lucrările de sudură.

1.2. În clădirile, compartimentele (locurile, instalațiile), precum și în toate magaziiile și depozitele aparținând Primăriei sau instituțiilor subordonate, se execută lucrări cu foc deschis, în cazul în care se impun lucrări de întreținere și reparații în aceste locuri. Acestea se vor executa numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor, conform O.M.A.I. nr. 163/2007, art. 99.

1.3. Emiterea permisului de lucru cu foc deschis se face de către șeful instituției în care se execută lucrarea.

1.4. Permisul de lucru cu foc deschis se întocmește în două exemplare, unul se înmânează șefului formației de lucru care execută lucrarea, celălalt rămâne la emitent.

1.5. Șeful sectorului de activitate în care se execută operațiunile cu foc deschis are obligația de pregătire a locului, instruirea personalului și controlul după terminarea lucrării.

1.6. Lucrările cu foc deschis se vor executa numai de personal calificat și atestat pentru aceste lucrări.

1.7. Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi și la terminarea lucrului se predă de executant emitentului.

1.8. Echipamentele, aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare.

1.9. Pregătirea locului unde se execută sudarea sau tăierea cu flacără oxiacetilenică (GPL, oxigaz, propan) presupune:

a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minimum 2 m și bine ancorate de podea;

b) protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci din materiale necombustibile;

c) îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii;

d) curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100 mm de o parte și de alta a punctului de lucru;

e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe, pentru a fi ferite de contactul cu scânteele, flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente;

f) înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri necombustibile;

g) amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis și, respectiv, cel puțin 5 m între ele;

h) dotarea cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare;

i) asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.

1.10. Pe timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

a) supravegherea permanentă și cu atenție a flăcării, a dispersiei (răspândirii) și a traiectoriilor scânteeilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;

b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;

d) interzicerea agățării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen, GPL sau de generatoarele de acetilenă;

e) neefectuarea de deplasări cu arzătoare aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;

f) evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

1.11. După terminarea lucrării se vor asigura următoarele măsuri:

a) verificarea minuțioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.);

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă și luarea de măsuri în consecință;

c) verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

f) colectarea nămolului (șlamului) de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

Art. 2. Fumatul este interzis în instituție, cu excepția locurilor special amenajate și marcate cu inscripția „LOC PENTRU FUMAT”, conform art. 106 din O.M.A.I. nr. 163/2007.

2.1. Se stabilesc locuri de fumat echipate cu scrumiere metalice sau cutii cu apă și nisip, mijloace pentru stins incendiile și instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor, în exteriorul clădirilor.

2.2. Conducătorii locurilor de muncă, responsabili cu probleme în domeniul situațiilor de urgență răspund de supravegherea respectării reglementărilor privind fumatul.

Art. 3. Accesul mijloacelor și al personalului pentru intervenție în caz de incendiu se asigură la toate:

- a) construcțiile de orice fel (economice, social-administrative, etc.) și încăperile acestora;
- b) instalațiile tehnologice și anexe;
- c) depozitele și magazinele închise și deschise de materiale, arhive și auxiliare;
- d) instalațiile, aparatele și mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor, precum și la punctele de comandă ale acestora (centrale și butoane de semnalizare a incendiilor, aparate de control și semnalizare, stații de pompe, hidranți de incendiu, stingătoare, posturi telefonice de anunțare a incendiilor);
- e) dispozitivele de acționare a unor mijloace cu rol de protecție în caz de incendiu (cortine metalice de siguranță, trape de evacuare a fumului și gazelor fierbinți, clapete de pe tubulatura de ventilație, ferestre și uși de închidere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva incendiilor);
- f) tablouri de distribuție și întrerupătoarele instalațiilor electrice de iluminat, de foggă și iluminat de siguranță;
- g) claviaturile și vanele instalațiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate în caz de incendiu și punctele de comandă ale acestora;
- h) celelalte mijloace utilizate pentru intervenție în caz de incendiu (vehicule pentru tractare, cisterne de apă și cheile de pornire ale acestora etc.).

3.1. Căile de acces, de evacuare și de intervenție trebuie să fie menținute în permanență, în orice anotimp, practicabile, libere și curate.

3.2. Peste șanțurile sau săpăturile executate pe căile de acces, de evacuare și de intervenție se vor amenaja treceri (podețe) bine consolidate.

3.3. Se interzice blocarea în poziție deschisă a ușilor de la casele de scări, de pe coridoare sau a altor uși care au rolul să oprească propagarea fumului și gazelor fierbinți.

3.4. Căile de acces, de evacuare și de intervenție se vor marca cu indicatoare de avertizare vizibil poziționate.

Scărisoara la 14.06/2022

PRIMAR,
Cristian Costea



Contrasemnează,
Secretar general
Sofia Tărtărian

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SCĂRIȘOARA
Nr.2551 din 14.06/2022

REFERAT
**privind reelementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului în cadrul Primăriei
comunei Scărișoara și a instituțiilor subordonate**

Subsemnatul Pasca Alin Teodor- sef SVSU în cadrul primăriei comunei Scărișoara,
Luând în considerare necesitatea stabilirii unor reguli privind lucru cu foc deschis și fumatul
în cadrul primăriei comunei Scărișoara și a instituțiilor subordonate, propun emiterea unei dispoziții care
să contină unele reguli și măsuri în acest sens.

Dispoziția se emite cu respectarea prevederilor - art. 17, lit. c, art. 97 – 104 din
anexa la Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generate de apărare
împotriva incendiilor și a art. 19, lit. a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, republicată;

SEF SVSU
Pasca Alin